



Bauamt

**Vorlage: Beschlussvorlage
BV/065/2022
AZ:**

I. Vorlage

Gemeinderat am **26.07.2022** öffentlich Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Abwasserverband "Untere Brenz"
- Erneuerung Fernwirktechnik

III. Anlagen

UBZ-06-20-B_179782_Entwurf_UBZ-06-20-
B_Erneuerung_der_Prozessleittechnik_-_Fernwirkanlage
UBZ-06-20-B_179782_Entwurf_UEbersichtskarte

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

keine Einnahmen: _____
 Ausgaben: 310.000,00

<input checked="" type="checkbox"/> Planmäßig	<u>150.000,00 €</u>	HH-Stelle	<u>2022</u>
<input type="checkbox"/> Überplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Außerplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag	_____	HH-Stelle	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung	<u>125.000,00</u>	HH-Stelle	<u>2023</u>

Darstellung des Sachverhalts:

In der Kläranlage ist das bestehende Prozessleitsystem (das Prozessleitsystem regelt den Ablaufbetrieb der Abwasserreinigung in der Kläranlage) in die Jahre gekommen, teilweise defekt bzw. provisorisch hergerichtet. Auch sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Ohne diese Regelung ist ein Betrieb der Kläranlage nicht möglich.

Bisher war im Haushalt 2022 nur der Austausch des Systems in der Kläranlage vorgesehen. In der Vorplanung zeigte sich aber, dass auch die Außenstationen (RÜB's, Pumpwerke, etc.) jetzt an das Prozessleitsystem der Kläranlage angeschlossen werden müssen.

Eine detaillierte Aufstellung der Maßnahmen ist in der Entwurfsbeschreibung des Fachplaners zusammengefasst. Der Fachplaner wird zur Sitzung anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden auf 275.000,00 € geschätzt und werden anteilig auf die Gemeinde verteilt. Die Auftragssumme beläuft sich auf 310.000,00 €, da für die Gemeinde Bächingen die Erneuerungen der Quecksilbermessungen mitvergeben wird.

Die Gemeinden Bächingen und Medlingen wurden hierzu bereits vorab angefragt. Durch die Bürgermeister wurde zwischenzeitlich die Zustimmung zur Umsetzung der Prozessleittechnik für die Kläranlage wie auch für die Außenstationen erteilt.

Beschlussvorschlag

1. Die Prozessleittechnik wird für die Kläranlage wie auch für die Außenstationen umgesetzt und ausgeschrieben.
2. Im Haushalt erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung für die in 2023 notwendigen finanziellen Mittel